

In eigener Sache:

Der Abwasserzweckverband Oberes Zschopau- und Sehmatal informiert:

Störfall auf der Kläranlage Mildenaу

Am Sonntag den 17.10.2021 kam es infolge Einleitung unzulässiger Stoffe (vermutlich Altöl, Teeröl o.ä.) zu einer Havarie auf der Kläranlage Mildenaу. Glücklicherweise war zum Zeitpunkt des Ölzulaufes gerade das Wartungspersonal des AZV Oberes Zschopau- und Sehmatal vor Ort, und konnte sofort Maßnahmen zu Gefahrenabwehr einleiten. Diesem glücklichen Umstand ist es zu verdanken, dass schädliche Auswirkungen auf den Kläranlagenbetrieb verhindert, bzw. in Folge eintretende Beeinträchtigungen des Gewässers vermieden werden konnten.

Im Interesse des sicheren und stabilen Betriebes der kommunalen Kläranlage Mildenaу bittet der AZV hiermit alle Anschlussnehmer um Einhaltung der zulässigen Einleitungsbedingungen. Gemäß Abwassersatzung der Gemeinde Mildenaу ist jegliche Einleitung von Stoffen verboten, die die Reinigungswirkung der Kläranlage negativ beeinträchtigen. Hierzu zählen als flüssige Stoffe insbesondere Öle, Farben Pflanzenschutzmittel, Medikamente o.ä. Für die Entsorgung dieser Stoffe steht das Giftmobil der Landkreisesorgung zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen Ihr Kläranlagenbetreiber



Probenahme der eingeleiteten Schadstoffe:

